



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZAPALNOŚCI MEBLI

IBR/Z-049-2010

Sprawozdanie nr: TZ/PN1021/185/2010 Szczecin, dnia 05-07-2010 r.

Metoda badań:

BADANIE ZAPALNOŚCI MEBLI TAPICEROWANYCH wg PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-2:2007 i procedury badawczej PB/ZTZO/6; edycja 7; 09-01-2009 r.

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE ITAL - SYSTEM
ul. Zachodnia 7
62-800 Kalisz

Materiał: pulpit do zestawu audytoryjnego STUDENT

Skład: laminowana pokryta filmem melaminowym płyta z materiałów drewnopochodnych

Producent wyrobu:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE ITAL -
SYSTEM
ul. Zachodnia 7
62-800 Kalisz

Źródło podpalania	Wynik testu		
	Próbka nr 1	Próbka nr 2	Test końcowy
Papieros	pozytywny	pozytywny	pozytywny
Palnik	pozytywny	pozytywny	pozytywny
Wynik końcowy	pozytywny		

Klasyfikacja materiału: pulpit do zestawu audytoryjnego STUDENT jest **trudno zapalny** – spełniają wymagania w zakresie stopnia palności dla pomieszczeń w budynkach (*Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.* - Dz. U. Nr 56, poz. 461, 2009 r.).

Warunki ważności dokumentu: niniejsze dokument dotyczy wyłącznie badanych próbek.

Dokument traci ważność z dniem 05-07-2013 r. pod warunkiem, że zmianie nie ulegnie skład ani technologia wytwarzania materiału (wyrobu).

Przedruk i kopiowanie: tylko za zgodą P.P.H. ITAL - SYSTEM z Kalisza

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie sprawozdanie z badań może być kopiowane wyłącznie w całości.

Objętość sprawozdania : niniejsze sprawozdanie zawiera dwie strony.

Adres: 71-065 Szczecin al. Piastów 41

tel./fax: 48 (091) 4339877 tel.: 48 (091) 4494174 www.lab-ktzo.zut.edu.pl e-mail: Zygmunt.Sychta@zut.edu.pl

Zgodnie z komunikatem IAF-ILAC-ISO:2010 laboratorium spełnia wymagania konieczne dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań w zakresie kompetencji technicznych i systemu zarządzania

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
LIST OF RECOGNIZED TEST LABORATORIES
Doc. FPI/Circ. 39 - 2010

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
CERTYFIKAT AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 304



POLSKI REJESTR STATKÓW
ŚWIADCTWO UZNANIA
Nr TT/2/10405/09



AB 304